

¿SABÍAS que

en un edificio
las pérdidas
de agua
pueden pasar
inadvertidas



Se estima que una canilla que gotea pierde en promedio 46 litros de agua en un día; si la pérdida no es por gota, sino que es por hilo de agua la pérdida es mucho mayor.

Tanto los usuarios residenciales como las instituciones públicas que disponen de facturación del servicio empleando medidores de agua en tiempo real, pueden calcular con facilidad cuánto dinero pierden por pérdidas de agua.

Sin duda, el mecanismo conductual del usuario es un factor determinante en el ahorro del agua potable.

SABÍAS QUE N° 58 – 15/JUL/22

AUTOR

Lic. Valeria Martín

**Más información en la
publicación de divulgación
HOJITAS DE CONOCIMIENTO**

[Una mirada a la facturación
del agua potable](#)